



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.05.2020 № 843.1.29-13-4

Гр. Грибанову Е.Ю.

На № б/н от 10.04.2020

E-mail: jackgr@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщая, что требования п. 5.4.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в части необходимости устройства лифтов для пожарных подразделений в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, распространяются только на здания высотой от 28 м до 50 м при размещении в них эвакуационных лестничных клеток типа Н2 или Н3 взамен Н1.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин