



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

22.06.2020

№ 1057-1-29-13-4 Гр. Фаустову Ю.

На № б/н от 29.04.2020

E-mail: y.faustov@outlook.com

О рассмотрении обращения

В ответ на Ваше обращение сообщая, что по мнению специалистов института требования п. 30.2 таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в части необходимости оснащения автоматическими установками пожаротушения распространяются на залы вместимостью до 700 мест со сценами, которые по площади равны или превышают минимальную площадь сцены, указанную в данном пункте (12,5 x 7,5 м).

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Полетаев Александр Николаевич
Шамонин Валерий Геннадьевич
тел. (495) 5248124