



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

30.04.2020 № 808-1-29-13-4

На № б/н от 18.03.2020

Гражданину  
Курбатову С.

О разъяснении требований  
нормативных документов

E-mail: [kurbatov.si@bk.ru](mailto:kurbatov.si@bk.ru)

В ответ на Ваше обращение сообщая следующее.

1) Проектирование путей эвакуации должно выполняться в соответствии с положениями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и соответствовать разработанной на объект защиты проектной документации. При проектировании путей эвакуации разделение коридора на участки (в т.ч. тамбуром) не противоречит положениям статьи 89 Технического регламента, при этом должны выполняться все требования СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (по протяженности путей эвакуации, наличие противопожарных перегородок 2-го типа при длине коридоров более 60 м и т.д.).

2) В соответствии с п. 3.42 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» тамбур - проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара. Таким образом, тамбур не считается отдельным помещением на пути эвакуации.

3) В нормативных документах по пожарной безопасности, включенных в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 июня 2019 года № 1317, требований по наличию устройств экстренного

открывания дверей (устройств «антипаника») эвакуационных и аварийных выходов не содержится.

4) В соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР) запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Из текста указанного пункта следует, что установка запоров (устройств, препятствующих свободному открытию двери), в том числе упомянутых в Вашем обращении электромагнитных замков, возможна только в случае применения технических решений, обеспечивающих открывание указанных запоров человеком, находящимся непосредственно перед дверью вручную без применения специальных устройств (ключей, таблеток, карточек и т.д.).

В качестве такого технического решения может использоваться расположенная около двери кнопка. При этом должно быть обеспечено световое обозначение кнопки, в том числе, с подключением его к сети аварийного освещения (при наличии). Скрытое размещение кнопки (внутри защитной коробки и т.п.) не допускается. Кроме того, при использовании электромагнитного замка необходимо обеспечить его автоматическое разблокирование при отсутствии электропитания. Также следует предусмотреть автоматическое разблокирование электромагнитного замка при срабатывании пожарной сигнализации (при ее наличии).

Начальник института

Д.М. Гордиенко