



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

01.02.2021 № ЦФ-117-121-13-4 Гр. Гладких Н.Н.
На № _____ б/н от 11.01.2021 г.

E-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
пожарной безопасности

По существу обращения сообщая, что требования пожарной безопасности к некапитальным сооружениям (постройкам), в том числе для организации торговли, применяются в соответствии с действующими нормативными документами как к зданиям, сооружениям V степени огнестойкости. Противопожарные расстояния от указанных некапитальных сооружений (построек) до других зданий, сооружений должны приниматься в соответствии с п. 4.3 и п. 4.15 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением №1).

Также сообщая, что согласно Уставу ФГБУ ВНИИПО МЧС России сотрудники института уполномочены отвечать на обращения сторонних организаций и граждан только по разъяснению противопожарных требований нормативных документов и правовых актов, разработанных институтом. В соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ «О пожарной безопасности» надзор за соблюдением противопожарных норм и правил осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора, куда Вам и следует обратиться за разъяснениями по конкретным объектам.

Начальник института


Д.М. Гордиенко

Зуев Станислав Анатольевич
8 (495) 521-72-39
Фомин Максим Валерьевич
8 (495) 524-81-74