



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс: 8(495)624-19-46

29 АПР 2020

№ _____

На № _____

от _____

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев Ваше обращение от 09.04.2020 № _____ сообщает, что в соответствии с частью 2 статьи 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (далее – СТУ).

Отступление от требований сводов правил не может являться основанием для разработки СТУ.

Одновременно сообщается, что достаточность принятых технических решений и эффективность предлагаемой системы обеспечения пожарной безопасности с учетом отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности, которые не учитываются в расчете пожарного риска, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» может быть подтверждена расчетами и (или) испытаниями, выполненными по сертифицированным или апробированным иным способом методикам.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности
и профилактической работы

А.А. Макеев