



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

26.03.2021 № УБ-117-1090-13-4 ООО «Учебно-экспертный центр
«Стандарт безопасности»
На № 01.04.03.2021 от 04.03.2021 Пронину В.С.

О рассмотрении обращения

E-mail: info@standartb.ru

В ответ на Ваше обращение сообщая, что на основании положений раздела 9 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» в зданиях класса Ф1.3 допускается предусматривать пожаробезопасные зоны 4-го типа на поэтажных площадках лестничных клеток, в том числе типа Л1 или Л2. При этом двери выходов с этажей на лестничную клетку следует предусмотреть противопожарными 2-го типа.

Согласно требованиям п.п. 9.1.3 и 9.2.4 СП 1.13130.2020 указанные пожаробезопасные зоны следует проектировать исходя из возможности нахождения в них предусмотренного заданием на проектирование количества людей, относящихся к МГН, но не менее одного человека, относящегося к группе мобильности М4, на каждый этаж (этаж секции) при площади не более 550 м². Минимальные размеры указанной пожаробезопасной зоны в соответствии с положениями п. 9.2.5 СП 1.13130.2020 составляют 0,8 x 1,2 м. Требования к ширине маршей лестничных клеток при этом не повышаются.

Начальник института

Д.М. Гордиенко