



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

04.06.2021 № ЦГ-НГ-434-13-5
На № б/н от 05.05.2021 г.

Гр. Гладких Н.Н.

e-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований пожарной
безопасности

По существу Вашего обращения сообщая, что в случае если технологическая система газораспределительного пункта, размещенная в здании, относится к проекту системы газораспределения, то расстояние от здания газораспределительного пункта, расположенного на территории предприятия, следует определять в соответствии с таблицей 3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В случае если газораспределительный пункт относится к технологической системе промышленного предприятия, то расстояние до зданий следует определять в соответствии с нормативным документом по пожарной безопасности, регламентирующим минимальные расстояния до объектов, входящих в состав предприятия.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Леончук Петр Алексеевич
8 (495) 524-82-09
Угорелов Владимир Александрович
8 (495) 524-82-09