



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

27.04.2021 № 115-114-936-13-4
На № _____ б/н _____ от 27.06.2021

Гр. Гладких Н.Н.

E-mail: n.glad@outlook.com

О рассмотрении обращения

В ответ на Ваше обращение сообщая, что согласно п. 8.2.8 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» предусматривать пожарные лестницы типов П1 и П2 взамен лестниц 2-го типа допускается только с площадок и этажерок, если площадь пола каждого яруса (площадки) составляет не более 100 м², на них отсутствуют постоянные рабочие места и одновременно могут находиться на указанных ярусах (площадках) не более 5 человек. В иных случаях применять пожарные лестницы типов П1 и П2 вместо лестниц 2-го типа не допускается.

При проектировании пожарных лестниц типов П1 и П2 с площадок и этажерок, в том числе внутри здания, допускается руководствоваться положениями ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Одновременно сообщая, что при проектировании в целях эвакуации вертикальных лестниц следует также учитывать требования иных нормативных документов, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации таких лестниц, а также документов по эксплуатации оборудования, если указанные лестницы предусматриваются для доступа к оборудованию и (или) его обслуживания.

Исполняющий обязанности
начальника института

А.Ю. Лагозин