



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.09.2012 № 150-1-20-13-4 Г-ну Н.Н. Морозову

На № _____ от _____ Г.

140100, Московская область
Г. Раменское, ул. Дергаевская,
д. 36, кв. 124
e-mail: morozofkk@mail.ru

О разъяснении по обращению

На Ваше обращение сообщая, что отдельно стоящие стоянки для автомобилей не входят в перечень объектов, на которые распространяются положения «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (с учетом изменений, внесенных приказом МЧС России от 12.12.2011 г. № 749), утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 августа 2009 г., регистрационный № 14486), и расчет пожарного риска для таких стоянок не может выполняться с использованием этой Методики.

Одновременно сообщая, что расчет пожарного риска для отдельно стоящих стоянок для автомобилей следует выполнять по «Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 г. № 404.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

Л.В. Гуринович
(495) 524-82-57