

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28.04.2020 N 776-1-29-16 "О рассмотрении обращения"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"

ПИСЬМО

от 28 апреля 2020 г. N 776-1-29-16

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Рассмотрев обращение, поступившее 11.04.2020 через официальный сайт ФГБУ ВНИИПО МЧС России, институт сообщает, что в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в процессе эксплуатации объекта защиты необходимо соблюдать проектные решения, примененные в соответствии с действующими нормативными документами на момент ввода объекта в эксплуатацию, вплоть до проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения. Исключение составляют [статья 64, часть 1 статьи 82, часть 7 статьи 83, часть 12 статьи 84, части 1.1 и 1.2 статьи 97](#), положения которых должны быть выполнены независимо от даты ввода объекта в эксплуатацию начиная с 10 июля 2012 года.

Начальник института

Д.М.ГОРДИЕНКО