

Проектирование систем безопасности. Разработка специальных технических условий, проектов противопожарных мероприятий. Пожарный аудит. Технадзор. Экспертиза проектных решений.

ИНН 2312118393
КПП 230901001
Р/С 407028102300000021590
Краснодарское отделение №8619
ОАО «Сбербанк России в г. Краснодаре
К/С 30101810100000000602 БИК 040349602

Исх. № 0016
от «20» января 2016г.

**Федеральное государственное учреждение
"Всероссийский ордена "Знак почета" научно-
исследовательский институт противопожарной
обороны" МЧС России**

**Заместителю начальника ФГБУ ВНИИПО МЧС
России по научной работе
Матюшину Александру Васильевичу**

Уважаемый Александр Васильевич!

В процессе разработки проектной документации по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» возникают вопросы, не отраженные в нормативных документах по пожарной безопасности, требующие разъяснения, а именно:

1. Распространяется ли требование п.5.4.18 СП 2.13130.2012 с учетом определения терминов «балкон» и «лоджия» (п. 3.6 и п. 3.22 СП 4.13130.2013) и положения п. 7.1.11 СП 54.13330.2011 на остекленные наружные ограждающие конструкции лоджий и балконов?

п.5.4.18 СП 2.13130.2012:

«...В зданиях I – III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) должны выполняться следующие условия:

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м;

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60...»

2. Каким образом определять нормативное значение параметров путей эвакуации (наибольшего расстояния от любой точки зала до ближайшего эвакуационного выхода и ширину эвакуационного выхода) залов с местами для зрителей в актовых залах школ? Раздел 8 СП 1.13130.2009 содержит нормативные требования к параметрам путей эвакуации (наибольшего расстояния от любой точки зала до ближайшего эвакуационного выхода и ширину эвакуационного выхода) для залов без мест для зрителей.

3. Что понимается под термином «высота» в п.7.7 СП 4.13130.2013: определение согласно п.3.1 СП 1.13130.2009 или согласно п.7.2 СП 4.13130.2013?

4. Ширина эвакуационных выходов из помещений в соответствии с требованиями п.4.2.5 СП 1.13130.2009 должна быть не менее 0,8м, в то время как пунктом 6.33 СП 118.13330.2012 «...в помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей, а также в санузлах,

рассчитанных не более чем на трех человек, допускается ширину проема двери предусматривать 0,7 м». Возможно ли устройство эвакуационных выходов шириной менее 0,8м для санузлов и других обслуживающих помещений?

5. В пункте 4.3.5 СП 1.13130.2009 прописана возможность эвакуации через участок кровли как на лестницу 3-го типа, так и на лестничную клетку, в то время как п.3 (г) ст. 89 ФЗ-123 разрешает эвакуацию через участок кровли только на лестницу 3-го типа. Возможна ли эвакуация через участок кровли в эвакуационную лестничную клетку?

6. Просьба разъяснить, какая наименьшая ширина маршей лестничных клеток допустима в административных и бытовых зданиях. Согласно пп. 9.2.1, 4.4.1 СП 1.13130.2009 ширина маршей лестниц из административно-бытовой застройки (без инвалидов) должна быть не менее 0,9м. Однако, в соответствии с п.4.15 СП 44.13330.2011 ширина лестничных маршей должна быть не менее 1 м. Допустимо ли в административном здании выполнить лестничные марши шириной 0,9м?

7. Об устройстве эвакуационных выходов с этажей, кроме первого, в лестницы 3-го типа. Согласно СП 1.13130.2009 (пп.5.2.11, 5.3.10, 6.1.10, 7.1.10, 8.1.10) В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц. При этом пунктами того же свода правил регламентируется ширина для лестничных маршей лестниц 3-го типа, используемых в качестве вторых выходов со второго этажа зданий: не менее 0,8м (пп.5.2.16, 5.3.17, 6.1.16, 7.1.18, 8.1.13).

- при устройстве всех эвакуационных выходов со второго этажа здания через лестницы 3-го типа, следует ли ширину марша одной из этих лестниц выполнять согласно п.4.4.1 и подпунктов 5.2.5, 5.2.6, 5.3.5, 6.1.5, 6.2.4, 6.4.3, 7.1.5, 7.5.1, 8.1.5 СП 1.13130. 2009 от 0,9м до 1,35м или она может быть принята 0,8м?

8. Для зданий класса Ф4.3 при высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м² с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа (п.8.3.8 СП 1.13130.2009).

- Допускается ли при выполнении условий по высоте расположения этажа, площади и численности людей использовать в качестве единственного эвакуационного выхода выход на лестницу 3-го типа (в IIIБ климатическом подрайоне)?

- Если допускается, то необходимо ли предусматривать противопожарную дверь 2-го типа при заполнении проема эвакуационного выхода в лестницу 3-го типа?

9. В соответствии с п.5.4.19 СП 2.13130.2012 «Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009».

- Прошу разъяснить, являются ли зданиями различного класса функциональной пожарной опасности здание торгового комплекса (Ф3.1) и здание спортивно-оздоровительного комплекса (Ф 3.6) или здание общественного питания (Ф 3.2)?

- Каким положением СП 4.13130.2013 руководствоваться при соединении переходом здания торгового комплекса (Ф3.1) и административного здания (Ф 4.3)?

- Какими нормативными документами руководствоваться, если одно из зданий, соединенных переходом, является многофункциональным?

Директор ООО СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ»

М.А. Суриков

Исп.Куликова Е.П.
тел. 8 (918) 997-97-86



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

22.03.2016 № 1477зп-13-4-4

На № 0016 от 20.01.2016 г.

Директору

ООО СПКБ «Спецпроект»

М.А. Сурикову

Email: spkb2005@mail.ru

В ответ на Ваше обращение направляю Вам мнение специалистов института.

Приложение: на 2 л., в 1 эк., только в адрес.

Заместитель начальника института

С.С. Воевода

С.В. Усолкин
(495) 524-81-35

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России на обращение
директора ООО СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ» М.А. Сурикова.**

В ответ на Ваше обращение в соответствии с поставленными вопросами сообщая следующее.

1. Положения п. 5.4.18 СП 2.13130.2012 распространяются, в том числе на наружные стены зданий в зоне размещения балкона или лоджии, но не распространяются на остекленные наружные ограждающие конструкции лоджий и балконов.

2. Нормативные значения параметров путей эвакуации залов с местами для зрителей в актовом зале школ следует определять в соответствии с разделом 6 СП 1.13130.2009 путем выполнения расчетов по обеспечению безопасной эвакуации людей из зала в соответствии с п. 6.1.31 СП 1.13130.2009.

3. При разработке противопожарных мероприятий на объектах защиты следует руководствоваться термином «высота здания» определенном в п. 3.1 СП 1.13130.2009, за исключением специально оговоренных случаев.

4. Ширина эвакуационных выходов из помещений (в т.ч. из помещений санузлов) в соответствии с п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 должна составлять не менее 0,8 м. В случае, если помещение санузла или других обслуживающих помещений предназначено для использования 1 человеком, допускается устраивать эвакуационный выход шириной не менее 0,7 м, как для одиночного рабочего места в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.

5. П. 4.3.5 СП 1.13130.2009 регламентирует дополнительные возможности использования кровли для эвакуации людей, предписанные Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Таким образом, использование участков кровли для эвакуации людей в лестничную клетку допускается при выполнении требований п. 4.3.5 СП 1.13130.2009.

6. В соответствии с п. 8.3.2 СП 1.13130.2009 ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности: С0 — не более 165 человек; С1 — не более 115 человек; С2, С3 — не более 80 человек.

При этом, минимальную ширину маршей лестниц следует принимать в соответствии с п. 8.1.5 СП 1.13130.2009.

7. В соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 в IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц (кроме стационарных лечебных учреждений). Вместе с тем, при определении ширины лестниц следует руководствоваться требованиями п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 и требованиями пунктов для зданий конкретных классов функциональной пожарной опасности. Минимальная ширина 0,8 м может быть принята только для лестниц, используемых в качестве второго эвакуационного выхода, при выполнении соответствующих дополнительных

условий регламентируемых пп.5.2.5, 5.2.6, 5.3.5, 6.1.5, 6.2.4, 6.4.3, 7.1.5, 7.5.1, 8.1.5 СП 1.13130.2009.

8. В соответствии с пп. 8.1.10 и 8.3.8 СП 1.13130.2009 для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 расположенных в IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне при выполнении всех условий, изложенных в п. 8.3.8 СП 1.13130.2009 в качестве единственного эвакуационного выхода допускается использовать выход на лестницу 3-ого типа. При этом двери выхода на указанную лестницу должны быть предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа.

9. Здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.1, Ф3.2 и Ф3.6 являются зданиями различных классов функциональной пожарной опасности.

При соединении переходом зданий одного класса функциональной пожарной опасности следует руководствоваться требованиями п. 5.4.19 СП 2.13130.2012.

В том случае, если одно из зданий соединенным переходом является многофункциональным, соблюдение требований нормативных документов может быть обеспечено выполнением ограждающих конструкций перехода в местах примыкания, как противопожарных стен 1-ого типа, а также выполнением нормативных противопожарных расстояний между указанными объектами.

Заместитель начальника НИЦ ГП и ПЧСП -
начальник отдела 3.2

А.А. Косачев

Начальник отдела 3.4

Д.В. Ушаков

Начальник сектора 3.2.4

В.С. Горшков

Начальник сектора 3.4.3

А.С. Барановский

Ведущий научный сотрудник отдела 3.2

А.В. Гомозов

Ведущий научный сотрудник отдела 3.4

С.А. Зуев

Научный сотрудник отдела 3.4

С.В. Усолкин