



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.05 - 2018 № 2529-и-13-5-3

Главному инженеру проекта
ООО «Вайлдберриз»

На № 05/4/2018 от 05.04.2018

О необходимости проектирования
пождепо

Е.К. Смирнову

E-mail: eeliseeva@aplusdevelopment.ru

Направленное Вами обращение предполагает рассмотрение и оценку конкретных проектных решений, а не разъяснение отдельных требований нормативных документов. В соответствии с п. 2.4 Устава ФГБУ ВНИИПО МЧС России, научно-техническое консультирование в области пожарной безопасности для юридических и физических лиц, не входящих в систему МЧС России, осуществляется по договорам на возмездной основе.

Вместе с тем сообщая, что в соответствии с п.1.1 статьи 97 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подразделения пожарной охраны и пожарные депо размещаются на производственных объектах:

1) с суммарным объемом зданий категорий А и Б по взрывопожарной опасности и помещений категорий А, Б, В1 по взрывопожарной и пожарной опасности в составе зданий категории В по пожарной опасности более 100 тысяч кубических метров и (или) с единовременно обращающимися в наружных технологических установках пожароопасными, пожаровзрывоопасными и взрывоопасными технологическими средами массой более 100 тысяч тонн. Числовые значения объема зданий, помещений и массы технологических сред суммируются, при этом подразделения пожарной охраны создаются на производственных объектах с суммарным числовым значением более 100 тысяч;

2) с суммарным объемом зданий категории В по пожарной опасности более 2 миллионов кубических метров;

3) атомных электростанций вне зависимости от мощности, тепловых электростанций мощностью 1000 мегаватт и более, гидроэлектростанций мощностью 1500 мегаватт и более.

Определение численности личного состава и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, необходимой для защиты производственного объекта от пожаров, осуществляется по методикам, изложенным в СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования».

Заместитель начальника института



Е.В. Павлов