



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

04.04.2021 № ИГ-114-443-12-1
На № б/н от 06.03.2021

О разъяснении норм
СП 10.13130.2020

Сообщаем, что здания вокзалов (Ф3.3), здания организаций общественного питания (Ф3.2), по мнению специалистов института, следует относить к пункту 6 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020.

При этом, учитывая ранее полученные замечания по пункту 6 таблицы 7.1, данный пункт будет изложен в следующей редакции:

6 Здания музеев, выставочных залов, танцевальные залы и других подобных учреждений в закрытых помещениях (Ф2.2), здания организаций торговли (Ф3.1), здания общественного питания (Ф3.2), здания вокзалов (Ф3.3): Площадью от 1000 кв. м. до 5000 кв. м включительно	1	2,5
Площадью свыше 5000 кв.м.	2	2,5

В соответствии с пунктом 7.2 СП 7.13130.2013 в описанных в Вашем обращении коридорах без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции. Вместе с тем, положения пункта 7.3 е) СП 7.13130.2013 в описанном в Вашем обращении случае не применимы.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Былинкин Владимир Александрович
(495) 524-81-77