

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 22.06.2022 N ИГ-117-997-13-2 "О рассмотрении обращения"

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ**

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

**ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"

ПИСЬМО

от 22 июня 2022 г. N ИГ-117-997-13-2

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение.

1. [Правила](#) противопожарного режима Российской Федерации (далее - ППР), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (с изменениями), имеют статус нормативного правового акта и обязательны к соблюдению. При этом [ППР](#) являются документом, регламентирующим эксплуатацию объекта, а не его проектирование.

Таким образом, обосновывать отступления от [ППР](#) расчетом пожарного риска, выполненным по утвержденным Методикам, не допускается.

2. Принимая во внимание отсутствие в [ППР](#) требований к устройству оконных проемов, считаем возможным для определения их требуемых характеристик использовать положения [п. 8.5](#) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".

3. К указанным в [ППР](#) "системам дымоудаления с механическим приводом" следует относить системы вытяжной противодымной вентиляции, указанные в [п. 3.16](#) СП 7.13130.2013, оснащенные огнестойкими вентиляторами, обеспечивающими механическое побуждение тяги в вентиляционном канале системы.

Начальник института
Д.М.ГОРДИЕНКО