



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.11.2017 № 942-1-29-13-4

Г-ну Григорьеву И.А.

На № б/н от 3.10.2017

e-mail: il.grigorev@auchan.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщая, что в соответствии с частью 1 статьи 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

В соответствии с требованиями п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 помещения для приготовления пищи на объектах классов функциональной пожарной опасности Ф 3.1 и Ф 3.2 должны отделяться от зала для посетителей площадью 250 м² и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Непосредственно в помещении торгового зала допускается размещение только точек общественного питания (буфеты, кафетерии, барные стойки, бутербродные и т.п.) без указанных в Вашем обращении производственных участков и зон.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш

Карпов
(495) 524-81-35