



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Директору по строительству
ООО «Сатурн-Р»

Н.А. Кирюхину

ул. Куйбышева, 37, г. Пермь,
614000

17 10 2011 № 12-4-02/5666

На № 22.2/23/В от 23.09.2011 г.

О помещении дежурного персонала

В соответствии с требованиями п. 13.4.12 СП5.13.130.2009, площадь помещения пожарного поста должна быть, как правило, не менее 15 м². Формулировка требования со степенью обязательности «как правило» подразумевает, что выполнение данного требования целесообразно, но не обязательно. Минимальная площадь помещения дежурного персонала с установкой в нем прибора АУПС нормативными документами не оговаривается.

Начальник НИЦ ПСТ

С.Н. Копылов

В.Л. Здор
тел. 529-81-68

60.31.10.11