



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

21.03.2013 № 54-1-27-12-3

гр. Ефремову А.В.

На № б/н от 21.02.13

fireman36@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при определении требований пожарной безопасности необходимо руководствоваться национальными стандартами и сводами правил в области пожарной безопасности. СП 10.13130.2009 разработан в поддержку Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123, утвержден и согласован МЧС России, таким образом, положения СП 10.13130.2009 должны быть соблюдены.

Требованиями СП 113.13330.2012 в части, касающейся пожарной безопасности можно руководствоваться, если данные требования не противоречат положениям СП 10.13130.2009.

С уважением,
Начальник НИЦ ПСТ

С.Н. Копылов