



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

04.09.2024 № ИГ-117-1948-13-4
На № 34650363 от 08.08.2024

Гр. Кириллову К.И.

E-mail: [REDACTED]

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 08.08.2024 № 34650363, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 08.08.2024 № ГИ-14047.

В ответ на поступившее обращение сообщаем следующее.

Под глухими противопожарными преградами понимаются противопожарные стены, перегородки и перекрытия без проемов, в том числе без проемов, заполненных противопожарными дверьми, окнами, шторами и др.

Строительные конструкции с не нормируемыми пределами огнестойкости без проемов не относятся к глухим противопожарным преградам.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

Зуев Станислав Анатольевич
Хорошилов Никита Александрович
(495) 524-82-57