



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
СРО НП «АПБ»

В.В. Лебедеву

195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н

04 МАЙ 2012 № 19-2-11-1695
На № 22/11/11 от 22.11.11

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение по вопросу применения нормативных требований пожарной безопасности к лифтам, сообщает следующее.

В соответствии с положениями части 1 статьи 140 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания. Указанный режим должен обеспечивать независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.

В соответствии с п. 6.2 Таблицы А.1 приложения А к своду правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» для жилых домов высотой более 28 метров режим лифта, обозначающий пожарную опасность, должен включаться по сигналу АУПС, расположенной в помещении квартир.

Для жилых домов высотой до 28 метров, оборудованных лифтами с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду, режим лифта, обозначающий пожарную опасность, должен включаться по сигналу АУПС, расположенной во внеквартирных коридорах или лифтовых холлах.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

С.П. Воронов

Стрекалев А.Н.
(495) 449-98-34

420773