



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

17.08.2021 № 4В-117-3149-13-2
На № 0734-21/ЛОЭ от 17.05.2021

Начальнику ГАУ
Леноблгосэкспертиза»
Мальцеву А.Г.

О разъяснении требований
СП 7.13130.2013

E-mail: info@loexp.ru

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее.

1. В случае если средняя температура в дымовом слое превышает температуру окружающей среды в помещении на значение 20 °С и более, допускается условное разделение на дымовые зоны при применении систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги.

2. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не допускает условного разделения помещений на дымовые зоны при применении систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги. Порядок выполнения требований указанного выше нормативного документа определен ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Усредненное значение коэффициента теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции может быть определено по зависимости, представленной в разделе 3.1 методических рекомендаций ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации к СП 7.13130.2013», как в случае конструктивного разделения помещения на дымовые зоны, так и при условном разделении помещения на дымовые зоны.

Исполняющий обязанности
начальника института

Колчев Борис Борисович
8 (495) 524-8156

 А.Ю. Лагозин