



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

09.09.2021 № ИП-118-3468-13-2  
На № 67-08 от 31.08.2021

Директору ООО ПМО  
«Интеллектуальные Системы  
Сибири»  
Притуло В.С.

О рассмотрении обращения

630008, г. Новосибирск,  
ул. Сакко и Ванцетти, 77, оф. 807

E-mail: [pv.78@mail.ru](mailto:pv.78@mail.ru)

В порядке ответа на вопросы, изложенные в письме, в рамках своей компетенции сообщаем следующее.

Согласно положениям раздела 6 свода правил СП 2.13.130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека.

При этом площадь этажа здания не является пожарно-техническим параметром (пожарно-техническим параметром является площадь этажа, расположенная в пределах пожарного отсека).

С учетом этого, площадь этажа определяется в соответствии с требованиями строительных нормативов, что позволяет исключить неоднозначный подход к определению данного параметра в архитектурном разделе проекта и разделе, описывающем противопожарные мероприятия.

Для общественных зданий площадь этажа определяется согласно п. Г.1.2\* Приложения Г\* СП 118.13330.2012 «Общественные здания сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», для жилых зданий – согласно п. А.1.3 Приложения А\* СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и т.д.

Начальник института

Гомозов Александр Васильевич  
Лучкин Сергей Алексеевич  
8(495) 524-98-53

Д.М. Гордиенко