



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

04.03.2021 № ИГ-ИТ-243-134 Гр. Гладких Н.Н.

На № _____ от _____ n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
пожарной безопасности

По существу обращения сообщая, что пунктом 7.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением №1) в зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным лестницам. При этом, в соответствии с п. 3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего этажа, определяемая:

- максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стены;
- полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов).

Таким образом, определение пожарно-технической высоты здания осуществляется только с тех сторон объекта защиты, где предусматривается проезд для пожарных машин, выбирая наибольшее значение.

Начальник института

 Д.М. Гордиенко