



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

13.04.2021 № ЛИ-117-463-13-4

Гр. Гладких Н.Н.

На № б/н от 05.04.2021

e-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
нормативных документов

Уважаемый Николай Николаевич!

В ответ на Ваше обращение сообщая, что в соответствии с п. 9.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения. Указанное требование означает, что непосредственно под (над) пожаробезопасными зонами могут быть размещены только холлы, вестибюли (фойе), лифтовые холлы и др. аналогичные помещения с ограниченным количеством горючей нагрузки. При размещении технических помещений, указанные помещения должны иметь категорию не выше В4.

С уважением,
Начальник института

Д.М. Гордиенко