



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

14.01.2021 № ЛП-МН-49-13-4

Гр. Гладких Н.Н.

На № б/н от 06.11.2020

e-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
нормативных документов

Уважаемый Николай Николаевич!

В ответ на Ваше обращение сообщая, что согласно п. 7.1.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе), должны иметь предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 45, в зданиях меньшей высоты I-III степеней огнестойкости – не менее (R)EI(W) 30, IV степени огнестойкости – не менее (R)EI(W) 15. Указанные перегородки следует предусматривать с классом пожарной опасности К0. В соответствии с требованиями указанного пункта нормируются только пожарно-технические характеристики стен и перегородок (которые не являются противопожарными преградами). При этом характеристики заполнения проемов в них не регламентируются.

С уважением,
Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин