



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vnipo@mail.ru](mailto:vnipo@mail.ru); <http://www.vnipo.ru>

01.06.2021

№ 115-112-810-135

Гр. Гладких Н.Н.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

e-mail: [n.glad@outlook.com](mailto:n.glad@outlook.com)

Сообщаю, что в п. 6.9.5<sup>2</sup> СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" изложены требования по размещению встроенных котельных в зданиях различной функциональной пожарной опасности. По мнению специалистов института, котельную и другие части здания, расположенные за пределами основных стен здания, следует считать пристроенными.

Одновременно сообщаю, что в соответствии с п.2.4 Устава ФГБУ ВНИИПО МЧС России, научно-техническое консультирование в области пожарной безопасности для юридических и физических лиц, не входящих в систему МЧС России, осуществляется на возмездной основе.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин