



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

16.06.2021 № ИС-117-446-12-1
На № б/н от 25.05.2021

Гражданину

Гладких Н.Н.

e-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении норм
СП 10.13130.2020

В соответствии с пунктом 12.9 СП 10.13130.2020 насосные агрегаты допускается размещать в защищаемых помещениях иного назначения, в том числе класса функциональной пожарной опасности Ф5 только в насосных станциях. При этом насосные станции в защищаемых помещениях должны выделяться противопожарными стенами в соответствии с пунктом 12.11 указанного свода правил.

Начальник института

Д.М. Гордиенко