



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

06.07.2021 № 117-114-853-13-4
На № _____ б/н _____ от 07.06.2021

Гр. Волкову А.С.

E-mail:

alexander.volkov.71@gmail.com

О применении нормативных
документов

В ответ на Ваше обращение сообщая, что в соответствии с требованиями п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением специально оговоренных случаев.

В п. 3.10 СП 1.13130.2020 приведено определение термина «самостоятельный эвакуационный выход». В соответствии с указанным термином самостоятельный эвакуационный выход может вести на общие пути эвакуации (коридор, лестничную клетку) для различных частей здания, в т.ч. имеющих разный класс функциональной пожарной опасности. При этом указанный выход является самостоятельным только в том случае, если он ведет на путь эвакуации (коридор, лестничную клетку) непосредственно, либо в соседнее помещение того же класса функциональной пожарной опасности.

Начальник института

Д.М. Гордиенко