

**Мнение специалистов института по вопросам, изложенным в обращении
гр. Гладких Н.Н. № 6/н от 22.04.2024
(вх. ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.04.2024 № ГИ-117-553)**

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что ФГБУ ВНИИПО МЧС России при последующей актуализации СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 10.13130.2020) предлагает внести класс конструктивной пожарной опасности С1 в таблицу 7.2 СП 10.13130.2020 для объектов производственного и складского назначения III степени огнестойкости категорий А,Б,В и изложить ее в следующей редакции:

III	А, Б, В	С0, С1	2х2,5	3х2,5
	Г, Д	С0, С1	-	2х2,5

Ведущий научный сотрудник сектора 2.1.1
отдела 2.1 НИЦ ПТ и ПА

В.А. Былинкин

Научный сотрудник сектора 2.1.1
отдела 2.1 НИЦ ПТ и ПА

А.С. Цыбизов