



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

10.04.2014 № 58-1-28-13-4 Б.В. Соколову

на № _____ от _____

e-mail: sokolov@insafety.ru

Разъяснение требований
нормативных документов

На Ваш запрос сообщаю следующее.

1. Гостиницы и общежития относятся к объектам «квартирного типа» в случае их размещения в зданиях, запроектированных и построенных в соответствии с требованиями противопожарных, строительных и других нормативных требований, предъявляемых к жилым зданиям, в том числе и по составу помещений и частей здания, выделению противопожарными преградами, оснащению системами противопожарной защиты и т.п. Например, пунктами 5.2.7, 5.2.8 СП 4.13130.2013 регламентируется перечень общественных помещений допускаемых к размещению в жилых зданиях, при этом помещения жилой части от общественных помещений, в отличие от гостиниц и общежитий «неквартирного типа», следует отделять противопожарными перегородками без проемов и т.п.

2. В нормативных документах по пожарной безопасности для общественных зданий отсутствует определение «зоны, не относящейся к основному классу функциональной пожарной опасности». В случае размещения в едином объеме здания самостоятельных объектов различных классов функциональной пожарной опасности, объект является многофункциональным, нормы противопожарного проектирования на которые, в настоящее время, отсутствуют. Требования по выделению помещений и участков на производственных объектах содержатся в п. 6.2.10 СП 4.13130.2013.

Заместитель начальника института-
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов