



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

26 ФЕВ 2014 № 19-2-12-494
На № 11/02/14-1 от 11.02.2014

Генеральному директору
НП «АПБ»

В.В. Лебедеву

Лесной пр., д. 65, корп. 1, оф. 213,
Санкт-Петербург,
194100

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений нормативных документов по пожарной безопасности рассмотрено и сообщается следующее.

В соответствие с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.

В соответствие с таблицами 21 и 22 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий II степени огнестойкости, класса пожарной опасности С0, марши и площадки лестниц необходимо выполнять из строительных конструкций с пределом огнестойкости R 60, класса пожарной опасности К0.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.Н. Гилетич

Сдвижков А.А.
8 (499) 216-91-13

554380