



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Техническому директору
ООО «МПБ-Групп»

Е.И. Морозову

ул. 8-го Марта, д. 1, стр. 12,
г. Москва, 121087

25.06.2014 № 2852-13-2-02

На № 14-53 от 17.06.2014 г.

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что считаем возможным согласиться с возможностью устройства остекления площадью не менее 1,2 м² в дверях лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3, ведущих наружу из здания, взамен аналогичных оконных проемов в ограждающих строительных конструкциях указанных лестничных клеток.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ Р

С.Г. Цариченко