



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

02 ДЕК 2013 № 19-2-12-5234
На № 444-б от 15.11.2013

Генеральному директору
ООО «Ремарк»

Т.Н. Степаненко

196247, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д.7, офис 721

Р.Н.М.Ш.
В.Л.Д.И.М.И.Р.
А.Л.Е.К.С.А.Н.Д.Р.О.В.
И.Ч.



О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

В настоящее время в нормативных документах по пожарной безопасности требования к устройству окон в подвальных и цокольных этажах жилых и общественных зданий отсутствуют.

Одновременно сообщается, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию до дня вступления в силу соответствующих положений Технического регламента, а так же в случае если его положениями устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, применяются ранее действовавшие требования.

Одним из таких документов является СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; в соответствии с пунктом 1.12 которого в каждом отсеке подвальных или цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м².

При этом, вышеуказанный СНиП распространяется только на те объекты защиты, которые были введены в эксплуатацию до дня вступления в силу соответствующих положений Технического регламента.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору – заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич

Исп.: Хмылев А.Н.
Тел.: 449-98-69

512049