



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

13 ИЮН 2013

№ 19-2-4-2386

На № 08/05/13-2 от 08.05.2013

Генеральному директору
НП «Альянс Пожарной
Безопасности»

В.В. Лебедеву

Лесной пр., д. 65, корп. 1, оф. 213,
г. Санкт-Петербург, 194100

О рассмотрении обращения

Рассмотрев обращение о разъяснении отдельных положений нормативных документов по пожарной безопасности, в части осуществления сообщения помещений автостоянки с помещениями другого назначения, сообщается следующее.

В соответствии с требованиями пункта 5.2.4 свода правил СП 153.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» сообщение между пожарным отсеком для хранения автомобилей и смежным пожарным отсеком другого класса функциональной пожарной опасности следует предусматривать через проемы с выполнением тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

Кроме того, пунктом 5.2.5 названного нормативного документа установлено, что сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей следует предусматривать через проемы с заполнением противопожарными воротами (дверями) 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI60.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

Фадеев В.Е.
983-67-37

А.А. Макаревич

480492