



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

01.07.2013 № 1965Ф/В-403  
На № 06/05/13-2 от 06.05.2013

Генеральному директору  
НП «АПБ»  
В.В. Лебедеву

194100, г. Санкт-Петербург,  
Лесной пр., д. 65, корп. 1, оф. 213  
факс: (812) 643-00-98

На Ваш запрос сообщая, что по мнению специалистов института при выборе для объекта защиты вида пожарной автоматики (АУП или АУПС) следует руководствоваться приложением А СП 5.13130.2009 (с учетом изменения №1). Согласно указанному нормативному документу помещения категории В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не подлежат оснащению АУПС.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

А.Н. Полетаев  
тел. (495) 5219306