



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

гг. Соколову Б.В.

E-mail: sokolov@insafety.ru

31.07.2014 № 148-1-28-В-2

На № б/н от 17.07.2014 г.

В порядке ответа на вопросы, изложенные в Вашем письме, сообщаем следующее.

1. Порядок формирования требований к ограждениям кровли регламентируется требованиями п. 4.8 СП 17.13330.2011 «Кровли».

Согласно положениям данного пункта высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями ГОСТ 25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СНиП 31-06.

2. При определении пределов огнестойкости покрытий, предназначенных для эвакуации людей, следует пользоваться положениями СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», который является специализированным нормативным документом, регламентирующим требования по обеспечению огнестойкости объектов защиты (см. п.1.1 данного свода правил). Области применения СП 1.13130.2009 не предполагает формирования требований к огнестойкости покрытий.

В частности для обеспечения эвакуации по кровле из помещения с 20 рабочими местами необходимо проектировать покрытие с пределом огнестойкости не менее REI 45, класса K0.

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов