



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

01.08 2014 № 348530-13-2-02

На № 40/71 от 25.06.2014

Директору
ООО «Экогарант-Инжиниринг»
А.Н. Голдакову

факс: (4852) 58-04-32

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее:

1. В официальной редакции СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» пункт 5.2 раздела «Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления» отсутствует запись «... в многоквартирных жилых зданиях высотой не более 28 м».

2. По вопросу разъяснения требований в части проектирования систем поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газообразном топливе, целесообразно обратиться к главному разработчику свода правил СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» – ОАО «СантехНИИпроект».

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов

Вислогузов П.А.
(495) 524-8134