



МЧС РОССИИ



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

18.07.2019 № 1134-1-29-13-4

Гр. П.Ю. Князеву

На № б/н от 01.07.2019 г.

E-mail: pavel7681063@gmail.com

О применении нормативных
документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с п. 4.1.7 СП 1.13130.2009 все размеры эвакуационных путей и выходов указываются в свету. Размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции. Таким образом, при определении размеров эвакуационных выходов в свету необходимо учитывать ручки дверей, угол открывания дверей, ширину дверного полотна и т.д.

Одновременно сообщаю, что специалистами института подготовлена и проходит процедуру утверждения новая редакция СП 1.13130, в рамках которой предложено определение термина «в свету», а также предложен пункт, допускающий отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах не более 5%.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

С.В. Усолкин
В.Г. Шамонин
(495) 524-81-35

