



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

14.11.2014 № 223-1-28-13-4 Гражданину Дорошенко А.А.

На № б/н от 15.10.2014

E-mail: doroshenko@insafety.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

На Ваш запрос сообщаю следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ) (далее Технический регламент), при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности (своды правил, национальные стандарты и т.п.) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной.

В соответствии с частью 1 статьи 53 Технического регламента каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. Критерий обеспечения безопасной эвакуации при пожаре устанавливается частью 3 статьи 53 Технического регламента, в соответствии с которой безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. Соблюдение данного критерия является требованием федерального закона и подлежит обязательному выполнению. Таким образом, в общем случае необходимо расчетное подтверждение обеспечения безопасной эвакуации.

При этом для определения расчетного и необходимого времени эвакуации по мнению специалистов института следует руководствоваться математическими моделями, приведенными в Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приказ МЧС России №382 от 30 июня 2009 г.) с учетом изменений внесенных приказом МЧС России №749 от 12 декабря 2011 года.

Вместе с тем, по мнению специалистов института, в случае, когда безопасная эвакуация людей при пожаре обеспечивается соблюдением всех требований нормативных документов по пожарной безопасности, проведение расчетов, подтверждающих выполнение критерия, установленного частью 3 статьи 53 Технического регламента, не требуется.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра



И.Р. Хасанов