



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.12.2014 № 238-1-28-13-4

Г-ну Дорошенко А.А.

На № б/н от 12.11.2014.

doroshenko@insafety.ru

О разъяснении проведения
расчетов пожарного риска

В ответ на Ваш запрос относительно проведения расчетов пожарного риска согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (утверждена приказом МЧС России от 30 июня 2009 г. №382; в редакции приказа МЧС России от 12 декабря 2011 г. №749) (далее Методика) сообщая следующее.

Необходимость учета при проведении расчета пожарного риска людей, которые могут находиться в технических помещениях без постоянных рабочих мест, определяется на основе анализа пожарной опасности объекта и зависит от конкретного сценария пожара и особенностей объекта. При этом необходимо строго соблюдать положения Методики, в том числе п. 2 Приложения 5, согласно которому расчетная схема эвакуации должна учитывать ситуацию, при которой хотя бы один человек находится в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения или строения точке.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов

А.В. Карпов
(495) 524-81-35