

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru, http://www.vniipo.ru

Руководителю ГАУ КК
«Краснодаркрайгосэкспертиза»

В.А. Татаринову

Факс: (861) 262-32-69

25.06.2014 № 2850ф-13-2-02

На № 01/160 от 16.05.2014 г.

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее.

1. Пожарная опасность наружных стен с внешней стороны определяется по ГОСТ 30251-2008. В соответствии с п. 1.5 указанного нормативного документа, его положения не распространяются на горючую отделку толщиной менее 0,5 м, наносимую на негорючие материалы, в частности сэндвич-панели. Таким образом, положения ч. 11 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ в редакции Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ распространяются на описанные выше покрытия толщиной более 0,5 мм.

2. Перечисленные Вами здания свинарников, птичников, коровников относятся к классу Ф 5.3 по взрывопожарной и пожарной опасности.

3. В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» лабораторные помещения относятся к подклассу Ф5.1 классификации зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности.

4. Минимально допустимое расстояние от расходного склада нефтепродуктов (включая сливноналивную площадку для автоцистерн) до зданий и сооружений и, в частности, до резервуаров топлива этого склада регламентируется п.49 (табл. 21) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Минимально допустимое расстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий, сооружений предприятия, на котором расположен указанный склад (включая котельную), регламентируется разделом 6.1 СП 4.13130.2013 и, в частности, п.6.1.7 (табл.4).

ГАУ КК
«КРАСНОДАРКРАЙГОСЭКСПЕРТИЗА»
Входящий № 01/103
25 06 2014

5. Оборудование системой внутреннего противопожарного водопровода блочно-модульной котельной III степени огнестойкости объемом менее 5 тыс.м³ категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с п.4.15 СП 10.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» не требуется.

Однако вызывает сомнение отнесение блочно-модульной установки котельной к категории Г. Данную категорию следует подтвердить расчетом (в помещении котельной с высокой долей вероятности должна предусматриваться прокладка трубопровода жидкого или газообразного топлива).

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ Р



С.Г. Цариченко

Б.Б. Колчев
(495) 521-8447



Государственное автономное учреждение
Краснодарского края
УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ

(ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»)
Северная ул., 324, литер К, г. Краснодар, 350000
Тел.: (861) 262-62-21, факс: (861) 262-32-69
expert@mail.kuban.ru
ОКПО 31357150 ОКВЭД 74.20.11
ИНН 2308009183 КПП 230801001 ОГРН 1022301214418

16.05.2014 № 01/160

на № _____ от _____

Начальнику ФГБУ ВНИИПО
МЧС России

мкр. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
тел./факс (495) 529-82-52

В процессе проведения государственной экспертизы проектной документации на объекты капитального строительства возникают вопросы, не отражённые в нормативных документах в области пожарной безопасности или требующие разъяснения, а именно:

- распространяется ли требование п. 11 ст. 87 ФЗ-117 от 10.07.2012 года на защитно-декоративное покрытие сэндвич-панелей, наносимое с внешней стороны данных панелей, при использовании их в качестве наружных стен в зданиях I-III степеней огнестойкости, и имеющие сертификат на соответствие требованиям, изложенным в ГОСТ 30403-96;

- к какому классу (подклассу) функциональной пожарной опасности (Ф 5.1 или Ф 5.3) следует относить здания птичников, свинарников, коровников;

- относятся ли лабораторные помещения, в соответствии с требованиями пп. «а» п. 5 ст. 32 ФЗ-117 от 10.07.2012 года, расположенные на объектах медицинского назначения (стационары, поликлиники, амбулатории), к подклассу Ф 5.1 по функциональной пожарной опасности;

- каким нормативным документом в области пожарной безопасности регламентируется противопожарное расстояние (разрыв) от сливоналивной площадки, входящей в состав расходного склада нефтепродуктов, до соседних зданий и сооружений (резервуаров топлива, котельной);

- принимая во внимание требования п. 6.9.25 СП 4.13130.2013, требуется ли оборудование системой внутреннего противопожарного водопровода блочно-модульной котельной III степени огнестойкости строительным объёмом менее 5 тыс.м³ категории «Г», если в соответствии с требованиями пп. «д» п. 4.1.5 СП 10.1313.2009 для вышеописанных производственных зданий внутренний противопожарный водопровод не требуется.

Руководитель

В. А. Татаринов

Богославцев А.С.
8(861)262-62-21