



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Калужской области)

ул. Кирова, 9а, г. Калуга, 248001
тел. (484-2) 57-48-41, факс (484-2) 718-210
e-mail: mchskaluga@yandex.ru

Представителю
ООО «Евроклима РУС Продакшн»

О.Н. Мищенко

o.mishchenko@invest-contact.ru

24.03.2021 № ИВ-136-2181

Уважаемая Ольга Николаевна!

Главным управлением МЧС России по Калужской области Ваше обращение о времени прибытия пожарного подразделения к проектируемому объекту «Производственный комплекс «Евроклима» (далее – Объект защиты), расположенному по адресу: Калужская область, Боровский район, ОПХ «Ермолино», на земельном участке с кадастровым номером 40:03:040302:32, рассмотрено.

Статья 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) устанавливает общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны, которые должны быть учтены в планах и программах развития территорий и при подготовке документов территориального планирования.

Указанное требование относится к соответствующим органам государственной власти и органам местного самоуправления, поэтому определять и указывать время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в проектной документации на конкретные Объекты защиты не требуется.

Изложенная позиция подтверждается разъяснениями (письмами) МЧС России от 27.01.2014 № 19-2-12-259 и ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 24.11.2017 № 6094эп-11-3-3.

Дополнительно сообщаем, что при проектировании производственных объектов следует учесть положения статьи 97 Технического регламента в части касающейся необходимости расположения пожарного депо непосредственно на объекте защиты.

ВрИО начальника Главного управления
полковник

Д.В. Енин

Борзых А.В.
(4842) 718-173



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 209400B5E3786D8AEB119404D72558A4
Владелец: Енин Дмитрий Викторович
Действителен с 02.10.2020 по 02.01.2022