Nachweis

Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht 163 37548/Z4



Auftraggeber

Press-Glas S.A. **Nowa Wies** Kopalniana 9

42-262 Poczesna Polen

Mehrscheiben-Isolierglas Produkt

Thermofloat 6 mm / 12 / Float 3 mm / 12 / Thermofloat 4

Bezeichnung

Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm

6/12/3/12/4 Aufbau

Argon Gasfüllung


Flächengewicht 32,3 kg/m²

Besonderheiten

EN ISO 140-1:1997+A1:2004 EN 20140-3:1995+A1:2004 EN ISO 717-1: 1996+A1:2006

Darstellung

Grundlagen



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils.

Für Deutschland gilt

Rw entspricht Rw,P für DIN 4109 Beiblatt 1 Tabelle 40

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekör-

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungsund qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen"

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- Gegenstand
- Durchführung
- Einzelergebnisse
- Verwendungshinweise Messblatt (1 Seite)

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}



 $R_w(C; C_{tr}) = 35 (-2;-7) dB$

ift Rosenheim 15. Januar 2009

Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) Stv. Prüfstellenleiter ift Schallschutzzentrum

Andreas Preuss, Dipl.-Ing. (FH) Geschäftsfeldleiter ift Schallschutzzentrum

Lackermannweg 26 D-83071 Stephanskirchen

Tel. +49 (0)8036/3006-0 Fax: +49 (0)8036/3006-33 www.lsw-gmbh.de

Sitz: 83026 Rosenheim AG Traunstein, HRB 14821

Kto. 500 434 626 BLZ 711 500 00

