Nachweis

Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht 163 29617/Z03



Auftraggeber

Press Glas S.A. Nowa Wies Kopalniana 9

42-262 Poczesna Polen

Produkt	Mehrscheiben-Isolierglas
Bezeichnung	VSG 44.1 / 16 Ar / Thermofloat 6 mm
Außenmaß (b × h)	1230 mm × 1480 mm
Aufbau	8 VSG / 16 / 6
Gasfüllung	Argon
Flächengewicht	35 kg/m ²
Besonderheiten	-/-

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}



 $R_w(C; C_{tr}) = 38(-3; -7) dB$


ift Rosenheim 18. März 2005

i. A. Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) Stv. Prüfstellenleiter ift Schallschutzzentrum A. Johann Baume, Dipl.-Ing. (FH)

i. A. Johann Baume, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Schallschutzzentrum Grundlagen

EN 20140-3 : 1995-01 EN ISO 717-1 : 1996-12 Entspricht der nationalen Fas-

entspricht der nationalen Fas sung DIN EN 20140-3 und DIN EN ISO 717-1.



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils.

 $\label{eq:first-point} \begin{aligned} & \text{F\"{u}r Deutschland gilt} \\ & R_{\text{w}} \text{ entspricht } R_{\text{w,P}} \end{aligned}$

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungsund qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse Messblatt (1 Seite)

