


**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej  
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Na podstawie badania      nr GLA-1505.51/20

Zlecniodawca**PRESS GLASS S.A.**  
**Nowa Wieś**  
**ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna**

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	PRESS GLASS IGU [8/12/4/12/8,76]
<i>Budowa:</i>	TH1,1 8/12/FL 4/12/44.2 TH 1,1 kl.P2A U=0,7 EN673 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230 mm x 1480 mm
<i>Przekrój:</i>	
<i>Wskaźnik</i>	Jednoliczbowy wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej $R_w$ i widmowe wskaźniki adaptacyjne C i $C_{tr}$
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 10140-1:2016; PN-EN ISO 10140-2:2011 PN-EN ISO 717-1: 2013
<i>Wartość</i>	<b><math>R_w</math> (C; <math>C_{tr}</math>)= 40 (-3; -7) dB</b>

<i>Wskaźnik</i>	Sound Transmission Class <b>STC</b>	Outdoor-Indoor Transmission Class <b>OITC</b>
<i>Podstawa</i>	ASTM E90-09 (2016); ASTM E413-16	ASTM E90-09 (2016); ASTM E1332-16
<i>Wartość</i>	<b>40 dB</b>	<b>29 dB</b>

Łozienica, 20.05.2021

dr Krzysztof Mech  
Kierownik Laboratorium Akustyki