# **Nachweis**

# Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht 163 33841/Z3



Grundlagen

**Darstellung** 

EN ISO 140-1:1997+A1:2004

EN ISO 717-1: 1996+A1:2006

EN 20140-3:1995+A1:2004

Auftraggeber

Press Glas S.A. **Nowa Wies** Kopalniana 9

42-262 Poczesna Polen

Produkt

Mehrscheiben-Isolierglas

Float 6 mm / 16 / 55.2 Thermofloat Stratophone Ar. Bezeichnung

Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm

Aufbau

6/16/10 VSG SI

Gasfüllung

Argon

Flächengewicht

40,1 kg/m<sup>2</sup>

Besonderheiten

Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils.

16

Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum

Für Deutschland gilt

Rw entspricht Rw,P für DIN 4109 Beiblatt 1 Tabelle 40

6

# Bewertetes Schalldämm-Maß Rw Spektrum-Anpassungswerte C und C<sub>tr</sub>



 $R_w(C; C_{tr}) = 42 (-3; -7) \text{ dB}$ 

ift Rosenheim 20. Juni 2007

Dr. Joachim Hessinger, Oipl.-Phys

Prüfstellenleiter ift Schallschutzzentrum

Bernd Saß, Dipl.-Ing. (F Stv. Prüfstellenleiter ift Schallschutzzentrum

## Gültigkeit

10

VSG ŠI

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungsund qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen"

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

#### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- Gegenstand
- Durchführung
- Einzelergebnisse
- Verwendungshinweise Messblatt (1 Seite)

