# **Nachweis**

### Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht 163 34476/Z1



Auftraggeber

Press Glas S.A. **Nowa Wies** Kopalniana 9

42-262 Poczesna Polen

Mehrscheiben-Isolierglas Produkt

Float 6 mm / 16 / 33.1 Thermofloat Ar Bezeichnung

Außenmaß (B x H) 1230 mm × 1480 mm

6/16/6 VSG Aufbau

Gasfüllung Argon


29,8 kg/m<sup>2</sup> Flächengewicht

Besonderheiten

Grundlagen

EN ISO 140-1:1997+A1:2004 EN 20140-3 :1995+A1:2004 EN ISO 717-1: 1996+A1:2006

**Darstellung** 



#### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Schalldämmung eines Bauteils.

Für Deutschland gilt

Rw entspricht Rw,P für DIN 4109 Beiblatt 1 Tabelle 40

# Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistungsund qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen"

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

#### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

- Gegenstand
- Durchführung
- Einzelergebnisse
- Verwendungshinweise Messblatt (1 Seite)

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw Spektrum-Anpassungswerte C und C<sub>tr</sub>



 $R_w(C; C_{tr}) = 35 (-3;-7) \text{ dB}$ 

ift Rosenheim 15. November 2007

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. Prüfstellenleiter

ift Schallschutzzentrum

Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) Stv. Prüfstellenleiter ift Schallschutzzentrum

Lackermannweg 26 D-83071 Stephanskirchen

Tel. +49 (0)8036/3006-0 Fax: +49 (0)8036/3006-33 www.lsw-gmbh.de

Sitz: 83026 Rosenheim AG Traunstein, HRB 14822

Sparkasse Rosenheim Kto. 500 435 805 BLZ 711 500 00

