COMPTE RENDU D'ENTRETIEN ANNUEL
Client : Catherine Dupont, 79 rue des Écoles, Valmont-sur-Loire
Date de la visite : 3 novembre 2026
Technicien : Romain Guérin
Observations :
corps de chauffe entartré, rendement dégradé ;
chaudière de 1998 en fin de vie : remplacement à proposer à la cliente,
devis à établir.

Document FICTIF : Calorelle et ses partenaires n'existent pas.