Compte rendu de dépannage - Calorelle
Client : Syndic de la Résidence des Tilleuls (c-0405), 2 avenue des Tilleuls
Date : vendredi 18 décembre 2026
Technicien : Mathieu Picard
Observations : pompes de circulation en défaut, remplacement prévu le 23 décembre ; chaudière collective en fin de vie, remplacement à proposer.
Document FICTIF.

Document FICTIF : Calorelle et ses partenaires n'existent pas.