Compte rendu de dépannage - Calorelle
Client : Hélène Legrand (c-0036), 32 place du Marché
Date : jeudi 17 décembre 2026
Technicien : Antoine Leroy
Observations : électrode d'allumage hors d'usage, pièce à commander, retour à prévoir. Devis de thermostat co
Document FICTIF.

Document FICTIF : Calorelle et ses partenaires n'existent pas.