COMPTE RENDU D'INTERVENTION
Mardi 3 novembre 2026, 8 h, INT-2026-0009, Alain Legrand
Thomas Girard, Enzo Caron
Chaudière gaz qui se mettait en sécurité : sonde de température changée. Fonctionnement normal.

Document FICTIF : Calorelle et ses partenaires n'existent pas.